



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

*Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu województwa pomorskiego*

Gdańsk, dnia 17.07.2010r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy w ramach realizacji zadania „Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana – Etap I” – dostawa rolet -systemu zaciemniania okien kościoła św. Jana w Gdańsku.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przedstawiamy treść pytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami.

Pytanie wykonawcy:

Istniejące na świecie technologie osłaniania przeszkleń o tak dużych gabarytach jak te, występujące w przedmiocie zamówienia wymagają aby tkaniny rolet miały kształt prostokąta. Ponieważ w przypadku tkaniny na przeszklenia z przedmiotu zamówienia rolety posiadałyby kształt prostokąta zakończony ostrołukiem o dużej powierzchni, nie jest możliwe uzyskanie pełnego nawoju tkaniny na rurę nawojową. Czy zamawiający dopuszcza, aby po zwinięciu części prostokątnej rolety na rurę nawojową pozostał niezwiniony fragment osłony w kształcie ostrołuku?

Odpowiedź zamawiającego:

Z punktu widzenia założeń projektu (wyrażonych w treści projektu) zamawiający potwierdza, że po nawinięciu części prostokątnej rolety na rurę nawojową faktycznie ma pozostać nienawinięty fragment osłony w kształcie ostrołuku.

Projektant podjął decyzję o podanym powyżej rozwiązaniu rolety, ze względu na stwierdzony w czasie powstawania projektu brak możliwości alternatywnego rozwiązania technicznego umożliwiającego zaciemnienie okien o wielkości zastanej w kościele, bez trwałego zasłonięcia ostrołuku.