



ZP/NCK/5/2011

Gdańsk, dnia 30.05.2011r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachu i wieży kościoła Św. Jana w Gdańsku wraz z rekonstrukcją sygnaturki.


Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przedstawiamy treść pytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami.

Pytania wykonawcy:

1. W związku z zamieszczeniem w przedmiarze robót w poz. 61 – Dostawa i montaż dzwonu wraz z wykonaniem konstrukcji wahadłowej, prosimy o odpowiedź na pytanie, czy wycena ma uwzględniać wykonanie dzwonu, ewentualnie gdzie znajduje się dzwon, czy istnieje projekt na konstrukcję zawiesia dzwonu, jakie przewidziane jest sterowanie dzwonem i inne dane pomocne w wycenie pozycji 61.
2. Proszę o wyjaśnienie czy projekt konstrukcji stalowej sygnaturki przewiduje montaż dzwonu o wadze 60 kg + konstrukcja zawiesia. Czy projekt opisuje sposób wykonania zawiesia i jego zamocowanie do konstrukcji wieżyczki oraz czy określa sposób wprowadzenia dzwonu w ruch. Na rysunku nr 2 detale sygnaturki jest zapis, mówiący o uwzględnieniu w konstrukcji sygnaturki zamontowania dzwonu o wadze 20 kg.

Wyjaśnienia zamawiającego:

1. Wycena ma uwzględniać wykonanie dzwonu. Dzwon należy wykonać ze stopu miedzi i cyny. Dzwon ma mieć wagę ok. 60 kg – nie więcej
Ornamentyka dzwonu - po jednej stronie dzwonu znak Kościoła Św. Jana w Gdańsku, po drugiej stronie napis RENOVIRUM 2012.



litery i cyfry wysokości 50 cm, grubości 5 mm. Znak wysokości 15 cm i grubości 5 mm.

Dzwon typu statecznego (ruchome tylko „serce”), uruchomienie dzwonienia ręczne, za pomocą liny \varnothing 12 mm i układu bloczków sprowadzających linę do filara transeptu od strony prezbiterium.

2. Według opinii projektanta konstruktora, stalowa konstrukcja sygnaturki uwzględnia zamontowanie dzwonu o ciężarze 60 kg.

Zamawiający nie dołącza dokumentacji szczegółowej na zawiesie dzwonu, pozostawiając ten temat do rozwiązania Wykonawcy. Część konstrukcji zawiesia wykonują zakłady ludwisarskie i udzielają porad jakie niezbędne rozwiązania i mocowania są potrzebne do zamontowania dzwonu.